

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Пензенской области; г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области;
 г. Пенза, ул. Большая Радищевская, 12, тел. факс 68-17-77

**ПРЕДПИСАНИЕ № 93 / 1 / 1
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
 средняя общеобразовательная школа № 31 г. Пензы (далее – МБОУ СОШ № 31 г. Пензы)

Директору МБОУ СОШ № 31 г. Пензы

Ответственному лицу (в случае назначения руководителем организации МБОУ СОШ № 31 г. Пензы) за обеспечением пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: г. Пенза, Проспект Победы, 85.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Пензина Владислава Анатольевича от 07.04.2021 г. № 93, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период времени с 26 апреля по 29 апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка МБОУ СОШ № 31 г. Пензы заместителем главного государственного инспектора города Пензы по пожарному надзору Борисовым Алексеем Владимировичем по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и территории МБОУ СОШ № 31 г. Пензы по адресу: г. Пенза, проспект Победы, 85.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При въезде на территорию школы установлены двое раздвижных ворот ограничивающих проезд для пожарной техники.	пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	04.04.2022 г.	
2	Заполнение дверных проемов в противопожарных преградах в помещении библиотеки, склада строительных материалов, а также складского помещения на сцене, при рассчитанной категории пожарной опасности В3, а также площадью более 10м2, не соответствует требуемому пределу огнестойкости.	таб. 24 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	04.04.2022 г.	
3	Не представлена документация, на материал, примененный на пути эвакуации (в столовой покрытие пола лестничной клетки), содержащая сведения о классе пожарной опасности и показателях пожарной опасности	пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	04.04.2022 г.	
4	Для двупольных дверей эвакуационных выходов из коридоров не предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.	ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	04.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным

для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель

главного государственного инспектора

г. Пензы по пожарному надзору

(должность государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись, М.Л.П.)

Борисов А.В.

(фамилия и инициалы)

(подпись, М.Л.П.)

(фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 31 г. Пензы

(должность)



(подпись)

Расулова М.В.

(фамилия и инициалы)

« 29 » апреля 20 21 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12